

Białskie Wodociągi i Kanalizacja

„WOD-KAN” Spółka z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 35A

tel. 83 342 60 71, fax 83 342 29 13

KRS 0000088316 NIP 537-000-13-88

Biała Podlaska 10.07.2019r

JRP - 46 / VII /2019

Dotyczy: Znak Sprawy: OCZ-PRZ/ 2 /2019, **Przebudowa i modernizacja Przepompowni Centralnej w Białej Podlaskiej w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną oraz efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo-kanalizacyjnym w Białej Podlaskiej”**

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ w sprawie udzielenia w/w zamówienia publicznego:

1. PYTANIE:

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu jak w tytule, proszę o załączenie profilu obejmującego rzędne, przekroje i długości sieci tłocznej z pompowni centralnej do studni rozprężnej, wraz z obiektem obecnej pompowni centralnej i studni rozprężnej

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Część III PFU kolektor tłoczny z Przepompowni Centralnej do komory rozprężnej w ul. Parkowej posiada średnicę DN 400 o długości około 280m. Rzędnie studni rozprężnej wynoszą góra 142,18 dół 139,68. W celu dokładnego zapoznania się z przekrojami istniejącej Przepompowni Centralnej oraz studni rozprężnej wykonawca powinien osobiście dokonać wizji lokalnej w terenie.

PREZES ZARZĄDU
BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o.
w Białej Podlaskiej

mgr inż. Janusz Byszczyński